

Vitocrossal 300

Attiecas uz tipu:

CT3U, 400, 500 un 630

ar katla loka vadības ierīci Vitotronic un MatriX cilindra degli Proflame VM IV

Mēs, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorfa, nesot vienotu atbildību, apliecinām, ka marķētais izstrādājums atbilst šādu direktīvu un regulu noteikumiem.

2009/125/EK	Ekodizaina direktīva
2011/65/ES	RoHS II
2014/30/ES	EMS direktīva
2014/53/ES	Radioiekārtu direktīva (RED)
2014/35/ES	Zemsprieguma direktīva
2016/426/ES	Regula par gāzes iekārtām
813/2013	ES Regula „Energoefektivitātes prasības“
92/42/EEK	Lietderības koeficienta direktīva

Izmantotie standarti:

EN 300328 V2.1.1	EN 60335-2-102: 2016
EN 301489-1 V2.1.1	EN 60730-1: 2016
EN 301489-17 V2.2.1	EN 60730-2-5: 2015
EN 303-1: 2017	EN 60730-2-9: 2010
EN 303-3: 1998 + A2: 2004	EN 61000-3-2: 2014
EN 50491-5-2: 2010	EN 61000-3-3: 2013
EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2: 2011	EN 62233: 2008 +AC: 2008
EN 55014-2: 2015	EN 676: 2003 +A2: 2008
EN 60335-1: 2012 +AC: 2014 +A11: 2014 +A13: 2017	EN 676: 2016

Šis izstrādājums ir marķēts ar **CE-0085** atbilstoši pieminēto direktīvu noteikumiem.

Allendorfa, 06.06.2018.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

pilnvarojumā Rainers Jansens (Reiner Jansen)
Stratēģiskās kvalitātes vadības nodaļas vadītājs

Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039
Tāl: (+371)6 754 52 92
Fakss: (+371)6 780 11 92
E-pasts: info@viessmann.lv
Mājas lapas adrese: www.viessmann.com